

19.10.2017 № 0464

на № 21-07-07/6021 от 07.09.2017

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
Начальнику управления по учету газа
Кутзову Д.Ю.603005 Россия, г. Нижний Новгород,
Верхне-Волжская наб., д.5
т.: (831) 416-07-30 ф.: (831) 416-07-90**КОПИЯ:**Генеральному директору ООО «ТЕХНОМЕР»
Потапову Е.А.

Настоящим сообщаяю, что по Вашему обращению нами в тесном сотрудничестве с ООО «Техномер» была проведена работа по проверке взаимодействия модулей БПЭК-05/ТМ с выпускаемыми нашим предприятием корректорами СПГ761 (мод. 761.1,2), СПГ762 (мод. 762.1,2), СПГ763 (мод. 763.1,2), а также по детальному изучению причин возникновения нештатных ситуаций, согласно Вашему письму имевших место при работе корректора СПГ761.2 2008 года выпуска с указанными модулями. В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам:

1. Каких-либо нарушений во взаимодействии модулей БПЭК-05/ТМ с серийно выпускаемыми корректорами СПГ761 (мод. 761.1,2), СПГ762, (мод. 762.1,2), СПГ763 (мод. 763.1,2) не выявлено. Оборудование функционирует в штатном режиме согласно технической документации.

2. Для устранения нештатных ситуаций в работе корректора СПГ761.2 2008 года выпуска с модулем БПЭК-05/ТМ требуется обновление резидентного ПО корректора. Проявления, подобные описанным в Вашем письме, могут иметь место с некоторыми модификациями корректоров СПГ761.2, имеющими версию программного обеспечения ниже v02. Обновление ПО корректора позволяет полностью исключить данную проблему.

Подтверждаю также, что при возникновении технических сложностей, связанных с функционированием оборудования АО НПФ ЛОГИКА, в том числе – при внедрении модулей БПЭК-05/ТМ, мы готовы оказывать необходимое содействие по их устранению.

С уважением,
технический директор
Д.В.Фомин.**ЛОГИКА - ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ**Платежные реквизиты: АО НПФ ЛОГИКА,
ИНН 7809002893, КПП 783901001,
р/с 40702810355090103680
в Северо-западном банке ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653✉ Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 150, а/я 215
☎ (812) 495-2780
☎ (812) 252-2940, (812) 445-2745
E-mail techdir@logika.spb.ru
Интернет www.logika.spb.ru