

МОДУЛЬ КОММУНИКАЦИОННЫЙ

БПЭК-04/ЕК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТМР.426475.025 РЭ

Редакция: от 12.02.2018



СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------|---|--|
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ..... | 4 |
| 2. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... | 4 |
| 2.1. | Общие данные | 4 |
| 2.2. | Цепи питания..... | 5 |
| 2.3. | Интерфейс | 5 |
| 2.4. | Условия эксплуатации блока питания | 5 |
| 2.5. | Требования к надежности..... | 5 |
| 2.6. | Требования взрывозащиты..... | 5 |
| 2.7. | Комплект поставки..... | 6 |
| 3. | УСТРОЙСТВО И РАБОТА..... | 6 |
| 3.1. | Краткое описание | 6 |
| 3.2. | Требования безопасности..... | 6 |
| 3.3. | Ввод в эксплуатацию | 7 |
| 4. | МАРКИРОВКА..... | 11 |
| 5. | УПАКОВКА..... | ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| 6. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ..... | ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| 7. | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ..... | ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. |
| | | |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЯ КОММУНИКАЦИОННОГО БПЭК-04/ЕК..... | 12 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА МОДУЛЯ КОММУНИКАЦИОННОГО БПЭК-04/ЕК..... | 14 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ В. СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ МОДУЛЯ КОММУНИКАЦИОННОГО БПЭК-04/ЕК | 15 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ FTP - СЕРВЕРА | 16 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ Д. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ..... | 18 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа действия, устройства, правил монтажа и эксплуатации модуля коммуникационного БПЭК-04/ЭК.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Модуль коммуникационный БПЭК-04/ЭК (далее Модуль) применяется в составе программно-технического комплекса ПТК «Газсеть», а также ПТК «СОДЭК» и предназначен для дистанционного сбора данных с электронных корректоров газа серии ЭК.

Модуль подключается к электронным корректорам по цифровым линиям связи с последующей передачей полученной информации по GSM/GPRS сети на удаленный модем или на удаленный сервер сбора данных.

Модуль является автономным устройством с батарейными элементами питания.

Область применения: системы сбора информации с комплексов учета газа СГ-ЭК.

Модуль является взрывозащищенным оборудованием и имеет маркировку взрывозащиты [Ex ib] IIB «искробезопасная электрическая цепь» «ib».

Модуль предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Основной функционал Модуля:

- ретрансляция сигналов (линий) четырехпроводного интерфейса RS485 во взрывоопасную зону;
- считывание архивов с электронного корректора EK270 (EK260) и передача данных по технологии CSD в GSM сеть;
- считывание архивов с электронного корректора EK270 (EK260) и автоматическая передача данных на FTP-сервер сбора данных по технологии GPRS.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие данные

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
|--|------------------------|
| Номинальное напряжение автономного питания, В | 7,2 |
| Номинальная емкость батарей питания, А/ч | 13 |
| Тип батарей питания | D (ER34615M), 4шт |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Маркировка взрывозащиты | [Ex ib] IIB |
| Выходное напряжение цепи питания интерфейса U_{ext} , В | $8 \pm 0,3$ |
| Входное сигнальное напряжение DA, В | $8 \pm 0,3$ |
| Ток нагрузки цепей U_{ext} , DA, мА, не более | 100 |
| Уровень пульсации выходного напряжения при выходном токе 100 мА, не более мВ | 50 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | от минус 30 до плюс 60 |
| Класс защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
| Габаритные размеры без настенного крепежа, мм, не более | 300 x 165 x 91 |
| Масса без кабеля, кг, не более | 2 |

2.2. Цепи питания

Питание Модуля осуществляется от батарейных элементов типа D (ER34615M) напряжением 3,6 вольта в количестве 4 штук. Батареи включены попарно параллельно. Номинальное напряжение питания Модуля 7,2 В.

Выходное напряжение цепи питания интерфейса U_{ext} - $8 \pm 0,3$ В.

Входное напряжение сигнальной цепи DA - $8 \pm 0,3$ В.

Ток нагрузки цепей питания U_{ext} , и DA не более, 100 мА.

Ток нагрузки сигнальной цепи DA не более, 7,5 мкА.

2.3. Интерфейс

Модуль обеспечивает трансляцию четырехпроводного интерфейса RS485.

Схема включения приведена в Приложении В.

2.4. Условия эксплуатации блока питания

Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 60 °С.

Относительная влажность воздуха до 95 % при +35 С и более низких температурах без конденсации влаги

Класс защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96: IP65

ВНИМАНИЕ! Класс защиты IP65 достигается применением кабельных вводов с заглушками или с резиновыми втулками (устанавливаются в кабельные вводы при подключении кабелей), плотно охватывающими кабели и уплотнительной прокладкой между корпусом и крышкой Модуля.

Подключение Модуля к электронному корректору осуществлять кабелем диаметром 7 – 9 мм. Кабель должен быть плотно зажат в кабельном вводе.

Допускается установка Модуля вне помещений только под навесом, обеспечивающим защиту от дождя.

2.5. Требования к надежности

Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов.

Срок службы Модуля до списания не менее 12 лет.

Срок хранения не менее: 3 лет.

2.6. Требования взрывозащиты

Модуль соответствует требованиям Технического регламента ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования» и ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»» и предназначен для установки за пределами взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

Модуль является взрывозащищенным оборудованием по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) группы II с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» «ib» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) и имеет маркировку взрывозащиты [Ex ib] IIB.

Модуль защищен от перегрузок и коротких замыканий в искробезопасных цепях.

Таблица 2 - Искробезопасные цепи

| Искробезопасные цепи: | U_0 | I_0 | P_0 | L_0 | C_0 |
|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| T+, T-, R+, R-, GND, U_{ext} +, - | ≤ 8 В | ≤ 100 мА | ≤ 200 мВт | ≤ 15 мГн | ≤ 2 мкФ |
| DA, GND | ≤ 8 В | $\leq 7,5$ мкА | ≤ 60 мкВт | ≤ 15 мкГн | ≤ 18 пФ |

2.7. Комплект поставки

Комплект поставки модуля коммуникационного БПЭК-04/ЕК:

Таблица 3 – Комплект поставки

| Обозначение документа | Наименование | Кол. | Примечание |
|-----------------------|--|------|---|
| | Модуль коммуникационный БПЭК-04/ЕК | 1 | |
| ТМР 426475.025 РЭ | Модуль коммуникационный БПЭК-04/ЕК Руководство по эксплуатации | 1 | |
| ТМР 426475.025 ПС | Модуль коммуникационный БПЭК-04/ЕК Паспорт | 1 | |
| | Копия сертификата соответствия требованиям регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | | В составе РЭ |
| | Батареи питания D (ER34615M) | 4 | |
| | GSM-антенна | 1 | |
| | Удлинитель кабеля GSM антенны | | Опционально, длина – по согласованию с заказчиком |
| | Кабель для подключения к корректору | | Опционально, длина – по согласованию с заказчиком |

Пример записи прибора при заказе:
Блок питания БПЭК-04/ЕК.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1. Краткое описание

Структурная схема Модуля приведена на рисунке 1 приложение Б.

При наступлении временного интервала 1, поступает сигнал с выхода корректора DA1, микроконтроллер CPU организует считывание архивов корректора через барьер искрозащиты и сохраняет их в памяти. Сигнал на выходе DA1 активируется при наступлении интервала активности интерфейса для передачи по GPRS-сети. После считывания архивов данные передаются посредством GPRS-сети на заранее настроенный ftp-сервер.

При наступлении временного интервала 2 поступает сигнал с выхода корректора DA2, микроконтроллер CPU организует сквозной канал передачи данных, что дает возможность опрашивать корректор в реальном времени как для считывания архивов, так и для его настройки с использованием GSM-сети (стандарт CSD). Сигнал на выходе DA2 активируется при наступлении интервала активности интерфейса для передачи по GSM-сети (стандарт CSD). За пределами временных интервалов считывание данных невозможно.

3.2. Требования безопасности

- Модуль относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
- Модуль предназначен для установки вне взрывоопасных зон.
- В эксплуатации к работе с Модулем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.
- Модуль перед включением должен быть заземлен.

- При работе с Модулем следует руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.1.019.
- Все работы по монтажу и демонтажу Модуля необходимо проводить при отключенном напряжении питания и в строгом соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПЭУ)», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)».
- Эксплуатация Модуля с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.

3.3. Ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ! Модуль коммуникационный БПЭК-04/ЕК является неремонтируемым и не модернизируемым в эксплуатации изделием. По всем вопросам, возникающим при работе Модуля, обращайтесь в ООО «ТЕХНОМЕР».

3.3.1. Подготовка Модуля к использованию

- При получении ящика с Модулем необходимо установить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.
- В зимнее время ящик с Модулем распаковывать в отапливаемом помещении не ранее, чем через 8 часов после внесения их в помещение.
- Проверить комплектность в соответствии с паспортом на Модуль.
- Рекомендуются сохранять паспорт, который является юридическим документом при предъявлении рекламаций, в течение всего срока эксплуатации Модуля.

3.3.2. Процедура установки

Подключение Модуля к оборудованию производить многожильным изолированным проводом сечением не менее 0.25 мм².

Для установки Модуля необходимо выполнить следующие шаги:

- проверить уровень GSM-сети;
- закрепить Модуль на вертикальной поверхности;
- открыть крышку;
- установить SIM карту;
- подключить провод заземления к винту заземления соответственно рисунку в приложение А. Сечение заземляющего провода не менее 4 мм²;
- подключить цепи питания и интерфейса корректора к клеммной колодке Х4 согласно рисунку 1 Приложения А;
- настроить электронный корректор (см. п. 3.3.3);
- установить батареи питания соблюдая полярность (если батареи установлены, вынуть защитный ярлык);
- настроить передачу данных в режиме GPRS (см. п. 3.3.3);
- настроить временные интервалы считывания в корректоре (см. п. 3.3.3).

Внимание: Устанавливать SIM карту необходимо без питания (без батарей).

Для работы с БПЭК-04/ЕК необходима SIM карта от провайдера со следующими характеристиками:

- включенная функция передачи данных CSD;
- отключенный запрос PIN-кода;
- включенная передача данных по GPRS.

3.3.3. Настройка электронного корректора ЕК270 (ЕК260)

3.3.3.1. Настройка интерфейса электронного корректора серии ЕК

Для работы с модулем коммуникационным БПЭК-04/ЕК в электронном корректоре ЕК270 (ЕК260) необходимо установить специальные настройки. Перейдите в меню «Интерфейс» и установите значения следующих параметров:

- Ринт2 = 9 (Без управляющих сигналов, батарейное питание ЕК270),
- Ринт2 = 1(для ЕК260)
- Инт2 = 2 (8-n-1)
- Синт2 = 19200 (и начальная (02:708), и максимальная (02:709))
- Тинт2 = 2 (RS485)
- ШинИ2 = 0 или 1(режим шины включен/ выключен) (отсутствует на ЕК260).

3.3.3.2. Настройка выходов электронного корректора серии ЕК

Для передачи сигнала о наступлении события “окно (1-2)” используются два выхода DA1 и DA2 корректора. Схема подключения описана в п. 6.1. В корректоре в меню Выходы установите:

- P.B1 = 2 (Статусный +)
- Ст.В1 = 0.16_01:1.1 (Интервал 1 ↑)
- P.B2 = 2 (Статусный +)
- Ст.В2 = 0.16_02:1.1 (Интервал 2 ↑)

3.3.3.3. Настройка передачи данных в режиме GPRS

Для того чтобы использовать возможность передачи данных в режиме GPRS необходимо в корректоре указать информацию о FTP сервере и данные для GPRS соединения. Запись параметров можно выполнить с помощью кабеля адаптера оптического (КА/О) и программного обеспечения «СОДЭК» («Чтение-запись отдельных значений»), «Газсеть», «Winpads» или с помощью клавиатуры корректора.

Для настройки корректора ЕК270 необходимо выполнить действия указанные в Таблице 4.

Таблица 4 – Настройки передачи данных в режиме GPRS с корректора ЕК270

| Адрес | Параметр | Значение | Примечание |
|---------|-----------------|----------------------|--|
| 1:D20.0 | ip-address:port | 81.200.101.101:18005 | Адрес FTP сервера |
| 1:D22.0 | login | waveftp | Логин пользователя FTP сервера |
| 1:D23.0 | pass | passftp | Пароль пользователя FTP сервера |
| 2:D20.0 | APN | internet.mts.ru | Точка доступа провайдера |
| 2:D22.0 | login | mts | Логин для пользователя |
| 2:D23.0 | pass | mts | Пароль для пользователя |
| 3:D22.0 | +7***** | +7***** | Номер мобильного телефона для получения информации о низком заряде батарей Модуля. |

Для настройки корректора ЕК260 необходимо выполнить действия указанные в Таблице 5.

Таблица 5 – Настройки передачи данных в режиме GPRS с корректора ЕК260

| Адрес | Параметр | Значение | Примечание |
|---------|-----------------|----------------------|--|
| 1:8D0.0 | ip-address:port | 81.200.101.101:18005 | Адрес FTP сервера |
| 2:8D0.0 | login | waveftp | Логин пользователя FTP сервера |
| 3:8D0.0 | pass | passftp | Пароль пользователя FTP сервера |
| 4:8D0.0 | APN | internet.mts.ru | Точка доступа провайдера |
| 5:8D0.0 | login | mts | Логин для пользователя |
| 6:8D0.0 | pass | mts | Пароль для пользователя |
| 7:8D0.0 | +7***** | +7***** | Номер мобильного телефона для получения информации о низком заряде батарей Модуля. |

3.3.3.4. Настройка интервалов считывания в электронных корректорах серии ЕК

Модуль позволяет удаленно считывать архивные данные через GPRS/GSM-сеть. Для успешной эксплуатации Модуля необходимо установить в списке «Интерфейс» корректора повторяющиеся интервалы считывания “ИП1.Н” и “ИП1.К”, а также “ИП2.Н” и “ИП2.К”. В пределах этих интервалов возможна ежедневная передача данных по Интерфейсу 2 (проводной интерфейс). Вне этих интервалов электронный корректор ЕК270 (ЕК260) не реагирует на запросы по Интерфейсу 2.

Наступление первого временного интервала “ИП1.Н” в электронном корректоре ЕК270 (ЕК260) инициирует связь с Модулем. В ходе этого соединения будут считаны архивные данные за последние сутки (архив), а также запись из месячного архива, которая формируется первого числа каждого месяца. Считанные данные помещаются во временные файлы и передаются по GPRS-сети на FTP – сервер для дальнейшей обработки. Перейдите в меню «Интерфейс» корректора, и с помощью вертикальных стрелок перемещения найдите в меню параметры “ИП1.Н” и “ИП1.К” и введите достаточный интервал времени для считывания данных за последние сутки (приблизительно 15 – 20 минут).

Во время второго временного интервала “ИП2.Н” возможно, как считывание архивных данных, так ввод/вывод отдельных значений корректора по сети GSM. При этом возможно установить удобный временной интервал для считывания данных, как показано ниже.

Таблица 6 – Временные интервалы считывания электронных корректоров серии ЕК

| Интервал | Параметр | Значение | Примечание |
|--------------|--------------|---|--|
| ежемесячный | DD, hh:mm:ss | DD = день месяца hh = час mm = минута ss =секунда | «01,06:00:00» = первый день каждого месяца в 06:00 часов |
| еженедельный | DD, hh:mm:ss | DD = день недели «1» = Понедельник «2» = Вторник и т.д.* hh = час mm = минута ss = секунда | «1, 08:30:00» = каждый понедельник в 08:30 |
| ежедневный | hh:mm | hh = час mm = минута | «12:00»=ежедневно в 12:00 часов |

* Для передачи данных еженедельно повторяющийся интервал может отображаться как «DD» = 1 до 7, где «1» = понедельник, «7» = воскресенье, например, «2,08:30:00» = каждый вторник в 8:30.

Предварительная настройка интервала может быть сделана следующим образом:

- ИП1.Н=06:00:00 (начало с каждого дня в 06:00)
- ИН1.К=06:20:00 (завершение в 06:20)
- ИП2.Н=14:00:00 (начало с каждого дня в 14:00)
- ИН2.К=14:30:00 (завершение в 14:32)

Выбранные интервалы в случае необходимости можно удаленно изменить с помощью ПО «Газсеть» или ПО «СОДЭК – Считывание данных».

Примечание: Если временной интервал 1 наступает раньше начала газового дня, то месячные данные будут доступны только за предыдущий месяц. Поэтому рекомендуется устанавливать временной интервал позже параметра «Начало газового дня» (адрес параметра в корректоре 2:141).

3.4. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание Модуля должно осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ Р 52350.14 и ГОСТ Р 52350.17.

В случае возникновения серьезных неисправностей при работе Модуля необходимо обращаться на предприятие-изготовитель ООО «ТЕХНОМЕР» или в специализированную организацию, уполномоченную предприятием-изготовителем на проведение ремонтных работ и сервисного обслуживания.

3.5. Замена батарей и их срок службы

3.5.1. Замена батарей

Перед заменой батарей Модуля необходимо убедиться, что не происходит передачи данных, иначе она будет прервана. В резервном копировании данных или иных мерах предосторожности нет необходимости.

Замена батарей в Модуле происходит попарно. Для замены батарей проделайте следующие шаги:

- выньте две батареи из первого держателя для батарей;
- установите новые батареи в первый держатель для батарей, в строгом соответствии с указанной полярностью;
- выньте две батареи из второго держателя для батарей;
- установите новые батареи во второй держатель для батарей, в строгом соответствии с указанной полярностью.

ВНИМАНИЕ! Не допускается одновременного использования новых и ранее использовавшихся батарей!

3.5.2. Срок службы батарей питания

Ориентировочный срок службы батарей питания Модуля указан в диаграмме Рисунок 1. Значения приведены в расчетах при условии, что считывание производится только суточных архивов. В зависимости от того какое время тратится на считывание данных, срок службы батарей может варьироваться в режимах GPRS и GSM. Приведённое значение срока службы батарей следует принимать, как справочное и не может быть гарантировано, поскольку данное значение подвергается изменению во время работы Модуля под влиянием таких факторов, как период считывания, температура окружающей среды или качество GSM-сети.

Слабый уровень приема в GSM-сети уменьшает срок службы батарей, потому как в данном случае модем автоматически увеличивает уровень передачи и, тем самым, потребляет больше тока.

Ориентировочный срок службы батарей (рисунок 3) рассчитан при условии, что временной интервал (GPRS) “ИП1.Н” и “ИП1.К” равен 3 минуты и длительность сеанса связи по GSM составляет время, указанное на графике.




Рисунок 1 – Срок службы батарей питания

4. МАРКИРОВКА

На лицевой панели Модуля расположен шильдик, выполненный методом фотопечати. Маркировка Модуля, и имеет следующее содержание:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- надпись: «Сделано в России»;
- условное обозначение изделия;
- маркировка взрывозащиты: [Exib]IB;
- температура окружающей среды при эксплуатации: $-30\text{ °C} \leq t_a \leq +60\text{ °C}$;
- характеристики искробезопасности: U0, I0, P0, C0, L0;
- степень защиты от внешних воздействий IP65;
- маркировка электрических цепей;
- порядковый номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя;
- год изготовления;
- информационные надписи возле отверстий для ввода кабелей;
- знак «заземление» - возле места выхода кабеля заземления.

УПАКОВКА

Упаковка Модуля соответствует требованиям ГОСТ 9.014.

Вместе с Модулем в упаковку помещаются (в полиэтиленовом пакете) паспорт, руководство по эксплуатации.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Модуль является не ремонтируемым в эксплуатации изделием. Ремонт может быть выполнен на предприятии-изготовителе ООО «ТЕХНОМЕР» или специализированной организацией, уполномоченной предприятием-изготовителем на проведение ремонтных работ и сервисное обслуживание, по ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1996).

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование Модуля, упакованного в транспортировочную тару, может производиться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования Модуль в упаковке не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Условия транспортирования Модуля в упаковке должны соответствовать группе ОЖ4 ГОСТ15150.

Хранение Модуля в упаковке завода-изготовителя должно соответствовать условиям В3 по ГОСТР 52931-2008 (температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C, относительная влажность не более 95% при температуре плюс 30°C).

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

**Приложение А. Габаритные размеры модуля коммуникационного
БПЭК-04/ЕК**
(обязательное)




Рисунок 1 – Габаритные размеры модуля коммуникационного БПЭК-04/ЕК




Рисунок 2—Крепёжные размеры модуля коммуникационного БПЭК-04/ЕК

**Приложение Б. Функциональная схема модуля коммуникационного
БПЭК-04/ЕК**
(обязательное)




Рисунок 1 – Функциональная схема модуля коммуникационного БПЭК-04/ЕК

Приложение В. Схема внешних соединений модуля коммуникационного БПЭК-04/ЕК




Рисунок 1 - Схема подключения электронного корректора серии ЕК к модулю коммуникационному БПЭК-04/ЕК

Длина кабеля между корректором и Модулем – не более 300 метров.

Приложение Г. Вариант настройки FTP - сервера

В данном варианте настройки сервера будет использоваться FileZilla (<http://filezilla-project.org/>) – проект с открытым исходным кодом.

1. Скачайте с официального сайта бесплатную серверную часть FileZillaServer
2. Запустите на выполнение скачанный файл
3. Установщик предложит согласиться с лицензионным соглашением, распространяемым на данную версию ПО. Нажмите **I Agree**
4. В следующем окне отметьте компоненты для установки:
 - FileZilla Server (Service)
 - Administration interface
 - StartmenuShortcuts
 - Desktop Icon

Нажмите **Next**

5. В появившемся окне выберите место установки программы. Нажмите **Next**
6. В следующем окне предлагается выбрать вариант запуска сервера. Выберите **Install as service, started with Windows (default)**, если хотите, чтобы сервер стартовал при запуске ОС. Укажите также порт, через который FTP – сервер будет общаться с ОС (по умолчанию 14147).
7. В следующем окне укажите способ запуска интерфейса сервера. По умолчанию – **Start if user log on, apply to all users (defaults)**. Нажмите **Install**
8. После установки появится окно:




Рисунок 1

В текстовом поле порт должен быть тот же порт что и в шаге 6. Если FTP – сервер будет хранить данные на локальном ПК, то укажите IP 127.0.01. В противном случае укажите IP удаленного ПК. Нажмите **OK**.

9. Запустится интерфейс File Zilla Server. Выберите Edit -> Settings
10. В появившемся окне опций выберите General Settings







Рисунок 2

- В текстовом поле **Listen on the seports** укажите порт, на который будут приходить данные от БПЭК–04/ЕК. В поле **Max. Number of users** укажите 5 (выбирается исходя из числа опрашиваемых устройств).
11. Выберите **Passive mode settings**, где укажите диапазон прослушиваемых портов. На эти порты могут приходить данные от других модулей коммуникационных БПЭК–04/ЕК.
 12. Выберите **Welcome message**, где необходимо указать строку приветствия, которую FTP – сервер будет слать на модуль коммуникационный БПЭК–04/ЕК. Сообщение должно содержать только одну строку!
 13. В главном меню выберите Edit ->users ->General. Нажмите **Add**
 14. В появившемся окне укажите имя пользователя, например, **wave ftp**. Нажмите **OK**
 15. На панели **Account Settings**, отметьте галочкой **Password** и введите пароль для регистрации пользователя.
 16. На вкладке **Page** выберите **Shared folders**. Добавьте директорию, в которую будут сохраняться временные файлы (например, c:\FTP), посылаемые с модуля коммуникационного БПЭК-04/ЕК. На панелях **File** и **Directory** отметьте все права доступа к директории и файлам, хранящихся в ней. Нажмите ОК.
 17. Теперь FTP – сервер настроен и готов к работе.

Приложение Д. Сертификат соответствия
(обязательное)

| | |
|---|---|
| ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ | |
| СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ | |
| № ТС | RU C-RU.BH02.B.00022 |
| Серия RU | № 0325849 |
| ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики ФГУП «ВНИИФТРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»). Адрес местонахождения: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево. промзона ВНИИФТРИ, корпус 11; фактический адрес: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Менделеево. промзона ВНИИФТРИ, корпус климатической лаборатории; телефон/факс +7 (495) 526-63-03; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru . Аттестат аккредитации № RA.RU.11BH02 от 08.07.2015 выдан Росаккредитацией | |
| ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Техномер» Адрес: Россия, 607220, город Арзамас Нижегородской области, улица Калинина, дом 68 ОГРН: 1095243000192; телефон/факс (83147)7-66-74; e-mail: info@tehnomer.ru | |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Техномер» Адрес: Россия, 607220, город Арзамас Нижегородской области, улица Калинина, дом 68 | |
| ПРОДУКЦИЯ Модули коммуникационные БПЭК-04/ЕК, БПЭК-04/ТС Технические условия ТМР.426475.024.ТУ, технические условия ТМР.426475.025.ТУ Серийный выпуск | |
| КОД ТН ВЭД ТС | 9026 10 290 9 |
| СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» | |
| СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 1 Протокол испытаний № 15.2043 от 04.08.2015 ИЛ ВСИ «ВНИИФТРИ» (№ RA.RU.21ИП09 от 22.07.2015) 2 Акт о результатах анализа состояния производства от 17.09.2014 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения - в соответствии с ТМР.426475.024.ТУ, ТМР.426475.025.ТУ. Срок службы (годности) не менее 12 лет. Сертификат действителен с Эк-приложением на четырех листах. Схема сертификации 1с. | |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 12.08.2015 ПО 11.08.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО |
|  Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации |  (подпись) Г.Е. Епихина (инициалы, фамилия) |
| Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) |  (подпись) Н.Ю. Мирошникова (инициалы, фамилия) |
| <small>Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 723 4742, Москва, 2013</small> | |

ул. Калинина, 68, Арзамас, Нижегородская обл., 607220, Россия
Тел.: (831-47) 7-66-74

E-mail: info@tehnomer.ru